

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“NEMENČINĖS KOMUNALININKAS”**

15175 Vilniaus r., Nemenčinė, Piliakalnio g.50, tel. 8 (5) 2 38 12 75, faksas 8 (5) 2 38 12 77

Ats.s-ta LT 047300010002432453 AB Swedbank, banko kodas 73000

Įmonės kodas 186442084, PVM mok. kodas LT864420811. El. paštas info@nemenkom.lt

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus fil., reg. data 2008 10 16

2018-07-27 Nr. NK-491

Nemenčinė

┌ *Tiekėjams* ┐
└ ───────────┘

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO (PATIKSLINIMO) IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau vadinama Įsigyjančioji organizacija) vykdo vykdo Akmens anglies pirkimą skelbiamų derybų būdu (pirkimo indeksas 252) (toliau – Konkursas).

Įsigyjančioji organizacija informuoja, kad 2018-07-19 gavo pretenziją, ją išnagrinėjo pretenziją ir patenkino. Įsigyjančioji organizacija informuoja, kad nusprendė patikslinti pirkimo sąlygas:

1) pakeisti pirkimo sąlygų 3.1 p. lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 5 eilutę ir ją išdėstyti taip:

5.	<i>Tiekėjo siūloma akmens anglis atitinka techninėje specifikacijoje (1 priedas) nustatytus akmens anglies kokybės parametrus.</i>	<i>Pateikiama: 1. siūlomos pirkti akmens anglies kokybės sertifikatas su techninėmis charakteristikomis; Pateikiamas originalas arba kopija*.</i>
----	--	--

2) pakeisti pirkimo sąlygų 1 priedą „Akmens anglies pirkimo techninė specifikacija“ ir jį išdėstyti taip:

Akmens anglis turi atitikti šias kokybės charakteristikas:

- *Rūšis SSOM arba lygiavertės rūšies akmens anglis;*
- *Frakcija 13-50 mm;*
- *Peleningumas 5-8 %;*
- *Drėgnumas 5-8 %;*
- *Sieros kiekis iki 0,3 %;*
- *Lakinių medžiagų kiekis 18-22 %;*
- *Žemutinė kuro degimo šilumos vertė ne mažiau 7000 kcal/kg;*
- *Sandėliavimo vieta turi būti nutolusi ne daugiau kaip 30 km spinduliu nuo Nemenčinės;*
- *Akmens anglies svėrimui Tiekėjas privalo turėti elektronines ne mažesnes kaip iki 30 t svarstyklės;*
- *Svarstyklės privalo turėti galiojančios metrologinės patikros sertifikatą;*

Įsigyjančioji organizacija savo transportu organizuoja prekės išvežimą iš Tiekėjo sandėlio. Akmens anglies krovimo, svėrimo ir perdavimo vieta yra Tiekėjo sandėlyje. Tiekėjas privalo turėti akmens anglies atsargas sandėliavimo vietoje mėnesiui į priekį pagal suderintą tarp šalių grafiką.

3) pakeisti pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projekto“ 1.2 punktą jį išdėstyti taip:

1.2. Anglies kokybės charakteristikos:

- *Rūšis SSOM arba lygiavertės rūšies akmens anglis;*
- *Frakcija 13-50 mm;*
- *Peleningumas 5-8 %;*
- *Drėgnumas 5-8 %;*
- *Sieros kiekis iki 0,3 %;*
- *Lakiųjų medžiagų kiekis 18-22 %;*
- *Žemutinė kuro degimo šilumos vertė ne mažiau 7000 kcal/kg.*

4) pratęsti pasiūlymų pateikimo **terminą iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. 10.00 val.**

Direktorius



Vladislav Jedinskij