

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – UAB „Palangos šilumos tinklai“;

Pardavėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl prekių įsigijimo;

Prekė – 2.1 nustatytas pirkimo objektas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Dizelinis krosnių kuras (žymėtas) su pristatymu.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Bendras numatomų prekių aprašymas :

3.1.1. Tiekimo objektas – dizelinis krosnių kuras (žymėtas), pristatomas užsakovo nurodytu adresu.

3.1.2. Preliminarus pirkimo kiekis – 100 000 litrų (apskaičiuota esant +15 °C temperatūrai).

3.1.3. Vieno užsakymo metu tiekiamo kuro kiekis gali būti nuo 800 litrų iki 25 000 litrų, priklausomai nuo Užsakovo poreikio.

3.1.4. Kuro pristatymo pagrindinė vieta – Palangos miesto savivaldybės teritorija. Esant būtinybei (pvz., avariniu atveju), tiekėjas privalės užtikrinti pristatymą ir į Skuodo rajono savivaldybės teritoriją.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1 Reikalavimai paslaugos teikėjui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)

NETAIKOMA

TAIKOMA

4.2 Reikalavimai prekėms

4.3.1. Prekės kokybės rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

4.3.2. Kuras turi būti švarus, be nuosėdų, mechaninių priemaišų, vandens ar kitų pašalinių medžiagų.

4.3 Kiti reikalavimai

4.4.1. Kuras turi būti pristatomas **specialiai naftos produktų transportavimui pritaikyta transporto priemone**, kuri:

- atitinka teisės aktų reikalavimus aplinkosaugai, priešgaisrinei ir bendrai saugai;
- yra techniškai tvarkinga;
- turi veikiančią apskaitos ir išpylimo sistemą;
- yra paženklinta pagal pavojingų krovinių vežimo reikalavimus (ADR).

4.4.2. Transporto priemonės tūris parenkamas Pardavėjo, priklausomai nuo užsakymo kuro kiekio, bei privažiavimo sąlygų.

4.4.3. Pirkėjas nustato atvežto Kuro kiekį pagal metrologiškai patikrintų Kuro skaitiklių, įrengtų ant benzinvežio, rodmenis. Skaitikliai privalo būti metrologiškai patikrinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-523 įsakymu Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo.

4.4.4. Jei avariniu atveju kuro kiekio nustatyti pagal skaitiklių rodmenis nėra galimybės, kuro kiekis priimamas pagal transporto priemonės talpų kalibruotę. Tokiu atveju talpų plombos turi būti nepažeistos.

4.4.5. Tiekėjas atsako už aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos ir kitų saugos reikalavimų laikymąsi kuro transportavimo ir iškrovimo metu.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

EIL. NR.	PAVADINIMAS	TEIKIMO MOMENTAS
----------	-------------	------------------

1.1.	Dokumentacijos susijusius su pristatytomis prekėmis pateikimas	<input checked="" type="checkbox"/> Taikoma <input type="checkbox"/> Netaikoma
------	--	--

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

6.1. Prekių pristatymas

- 6.1.1. Bus mokama tik už faktiškai Pirkėjo užsakytą ir į pristatymo vietą atvežtą kurą, Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso sutartyje numatyto kiekio;
- 6.1.2. Pirkėjas pateikia užsakymą elektroniniu paštu, telefonu ar per kitą Sutartyje numatytą ryšio priemonę, kurioje aiškiai nurodytas kiekis, pristatymo vieta ir pageidaujamas laikas.
- 6.1.3. Kuro pristatymo periodiškumas gali būti kas 24 valandas – darbo dienomis;
- 6.1.4. Pardavėjas užsakyme nurodytą kuro kiekį įsipareigoja pristatyti per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį kaip per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo momento.
- 6.1.5. Avarijos metu kuras privalo būti pristatomas per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį kaip per 6 valandas nuo užsakymo pateikimo momento. Pirkėjas užsakyme pažymi „**AVARINIS PRISTATYMAS**“ ir pateikia pagrindimą.
- 6.1.6. Užsakymai, pateikti **ne darbo valandomis, savaitgaliais ar švenčių dienomis**, laikomi gautais **kitos artimiausios darbo dienos 8:00 val.**
- 6.1.7. Su atvežtu kuru pateikiami dokumentai:
- 6.1.7.1. Kuro kokybės pažymėjimas (sertifikatas) – lietuvių kalba;
- 6.1.7.2. Krovinio gabenimo važtaraštis;
- 6.1.7.3. Saugos duomenų lapas;
- 6.1.7.4. AB „Orlen Lietuva“ protokolas (patvirtinta kopija), kuriame nurodyta kuro dienos kaina;
- 6.1.7.5. PVM sąskaitos faktūros kopija kurioje nurodoma kuro kaina ir transportavimo paslaugos kaina.

6.2. Užsakymų teikimo tvarka

- El. paštu

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Pardavėjas pateikęs nekokybišką prekę Pirkėjui pareikalavus per 1 darbo dieną privalo pakeisti nauja Techninę specifikaciją atitinkančia preke.