

TVIRTINU:
Direktorius
Vaidas Virbalas

**GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
2025 m. spalio 07 d. Nr. I10-546

1. **Pirkimo objektas** – gamtinės dujos (toliau – Prekė).

2. **Pirkimo objekto apibūdinimas** – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

3. **Bendrieji reikalavimai:**

3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

3.3. dujų pristatymo vieta – VšĮ Velžio komunalinio ūkio dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Įsigyjančiajai organizacijai. Prekės bus tiekiamos į šias Panevėžio rajono dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

1	Miežiškių kvartalo katilinė, Taikos g. 2, Miežiškiai
2	Bernatonių mokykla-darželis, Sanžilės g. 1, Bernatoniai
3	Bernatonių valst. įstaigų admin. pastatas, Lėvens g. 15, Bernatoniai
4	Bernatonių bendruomenės namai, Draugystės g. 7, Bernatoniai
5	Velžio valst. įstaigų admin. pastatas, Nevėžio g. 54, Velžys
6	Šilagalio kultūros centras, Bokšto g. 5, Šilagalys
7	Velžio gimnazijos sporto salės katilinė, Žemdirbių g. 15, Velžys
8	Velžio gimnazijos katilinė, Žemdirbių g. 15, Velžys
9	Velžio kvartalo katilinė, Žemdirbių g. 8, Velžys
10	Velžio komunalinio ūkio katilinė, Nevėžio g. 62, Velžys
11	Dembavos mokyklos katilinė, Dembavos g. 28, Dembava
12	Dembavos kvartalinė katilinė, Veteranų g. 2, Dembava
13	Miežiškių pagrindinės m-los katilinė, Nevėžio g. 1, Miežiškiai
14	Ramygalos kvartalo katilinė, Dariaus ir Girėno g. 32a, Ramyga
15	Guobų gatvės kvartalo katilinė, Guobų g. 2, Dembava
16	Melioratorių gatvės kvartalo katilinė, Melioratorių g. 4, Dembava
17	Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinys, Pergalės g., Trakiškis
18	Miežiškių pagrindinės mokyklos, Trakiškio ikimokyklinio ugdymo skyrius, Klevų g.2, Trakiškis
19	J. Zikaro vidurinė mokykla, Įstros g. 1, Pajstrys
20	Pajstrio seniūnija, Gegužinės g. 28, Pajstrys
21	Pajstrio kultūros namai, Jaunystė g. 1, Pajstrys
22	Raguvos vaikų darželio katilinė, Nevėžio g. 5, Raguva
23	Raguvos kultūros namai, Laisvės g. 12, Raguva
24	Raguvos seniūnijos adm. pastatas, Laisvės 13, Raguva
25	Raguvos gyvenvietės pirtis, Laisvės g. 39, Raguva
26	Raguvos gimnazija, Laisvės g.24, Raguva
27	Raguvos gimnazijos bendrabutis, Laisvės g.24, Raguva
28	Piniavos mokykla- darželis, Žibučių g. 7, Piniava

3.4. Įsigyjančiajai organizacijai paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

3.5. nedelsiant pranešti Įsigyjančiajai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Įsigyjančiosios organizacijos pristatymo vietas;

4. **Prekių kiekis** – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

5. Įsigyjančiosios organizacijai preliminarus gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

2025 metams reikalingas dujų kiekis, MWh							
I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
Sausis	2.250,0	balandis	950,0	liepa	8	spalis	800,0
Vasaris	1.900,0	gegužė	20	rugpjūtis	8	lapkritis	1.450,0
Kovas	1.500,0	birželis	9	rugsėjis	35	gruodis	1.950,0
Iš viso:	5.650,0	Iš viso:	979,0	Iš viso:	51,0	Iš viso:	4.200,0
						Iš viso:	10.880,00

6. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

7. Įsigyjančiosios organizacijos preliminarūs gamtinių dujų transportavimo kiekiai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus maksimalus kiekis	
1	2	3	4	
1.	Gamtinių dujų perdavimas	Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai	MWh/parai metams	73,400
		Perduotas kiekis	MWh	10.880,00
		Vartojimo pajėgumai visoms pristatymo vietoms	MWh/parai	75,860
2.	SGDT dedamoji (gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji)	MWh/parai	75,860	
3.	Gamtinių dujų skirstymas	MWh	10.880,00	

Gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios ar jų dydžiai pirkimo sutartyje nustatomi ir apskaičiuojami pagal juos reglamentuojančius aktualios redakcijos teisės aktus.

8. Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

8.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

8.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;


8.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

8.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -15°C ir ne aukštesnė už 50°C ;

8.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.

Parengė:

Šilumos gamybos ir tiekimo tarnybos vdovas Sigitas Šutas



(parašas)