

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

1. **Pirkimo objektas** – gamtinės dujos (toliau – Prekė).
2. **Pirkimo objekto apibūdinimas** – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).
3. **Bendrieji reikalavimai:**
 - 3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 - 3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;
 - 3.3. dujų pristatymo vieta – Perkančiojo subjekto dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

1	Mačernio g.19, Plungė
2	Vėjo g. 14, Plungė
3	Kaštonų al. 7, Prūsaliai, Plungės r.

- 3.4. Perkančiajam subjektui paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;
- 3.5. nedelsiant pranešti Perkančiajam subjektui apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Perkančiojo subjekto pristatymo vieta;
- 3.6. pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam Prekių kiekiui, nurodytam techninės specifikacijos 2 lentelėje.
4. **Prekių kiekis** – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus, pateikiamas informavimo tikslais, tačiau Perkantysis subjektas numato, kad pirkimo sutarties pasirašymo dieną su tiekėju, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, nurodys konkretų dujų kiekį. Pirkimo sutartyje numatytas konkretus kiekis galės būti mažinamas ar šalių rašytiniu susitarimu didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.
5. Perkančiojo subjekto preliminarus gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

2019 metams reikalingas dujų kiekis, MWh							
I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
Sausis	444,000	balandis	237,000	liepa	10,000	spalis	250,000
Vasaris	385,000	gegužė	12,000	rugpjūtis	11,000	lapkritis	394,000
Kovas	368,000	birželis	10,000	rugsėjis	12,000	gruodis	444,000
Iš viso:	1197,000	Iš viso:	259,000	Iš viso:	33,000	Iš viso:	1088,000
Iš viso:						2577,000	

6. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

7. Perkančiojo subjekto preliminarūs gamtinių dujų transportavimo kiekiai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus maksimalus kiekis	
1	2	3	4	
1.	Gamtinių dujų perdavimas	Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai	MWh/parai metams	51,200
		Perduotas kiekis	MWh	2577,000
		Vartojimo pajėgumai visoms pristatymo vietoms	MWh/parai	51,200
2.	SGDT dedamoji (gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji)	MWh/parai	51,200	
3.	Gamtinių dujų skirstymas	MWh	2577,000	

Gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios ar jų dydžiai pirkimo sutartyje nustatomi ir apskaičiuojami pagal juos reglamentuojančius aktualios redakcijos teisės aktus.

8. Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

8.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:


8.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

8.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

8.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -15°C ir ne aukštesnė už 50°C ;

8.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.

Technikos direktorius



Romas Luotė