

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"NEMENČINĖS KOMUNALININKAS"

15175 Vilniaus r., Nemenčinė, Piliakalnio g.50, tel. 8 (5) 2 38 12 75, faksas 8 (5) 2 38 12 77

Ats.s-ta LT 047300010002432453 AB Swedbank, banko kodas 73000

Įmonės kodas 186442084, PVM mok. kodas LT864420811. El. paštas info@nemenkom.lt

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus fil., reg. data 2008 10 16

2018-08-03 Nr. NK-511

Nemenčinė

Tiekėjams

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO (PATIKSLINIMO) IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau vadinama Įsigyjančioji organizacija) vykdo vykdo Akmens anglies pirkimą skelbiamų derybų būdu (pirkimo indeksas 252) (toliau – Konkursas).

Įsigyjančioji organizacija informuoja, kad 2018-08-02 gavo pretenziją, ją išnagrinėjo pretenziją ir patenkino. Įsigyjančioji organizacija informuoja, kad nusprendė patikslinti pirkimo sąlygas:

1) pakeisti pirkimo sąlygų 1 priedą „Akmens anglies pirkimo techninė specifikacija“ ir jį išdėstyti taip:

Akmens anglis turi atitikti šias kokybės charakteristikas:

- Rūšis SSOM arba lygiavertės rūšies akmens anglis;
- Frakcija 13-50 mm;
- Peleningumas 5-8 %;
- Drėgnumas 5-8 %;
- Sieros kiekis iki 0,3 %;
- Žemutinė kuro degimo šilumos vertė ne mažiau 7000 kcal/kg;
- Sandėliavimo vieta turi būti nutolusi ne daugiau kaip 30 km spinduliu nuo Nemenčinės;
- Akmens anglies svėrimui Tiekėjas privalo turėti elektronines ne mažesnes kaip iki 30 t svarstyklės;
- Svarstyklės privalo turėti galiojančios metrologinės patikros sertifikatą;

Įsigyjančioji organizacija savo transportu organizuoja prekės išvežimą iš Tiekėjo sandėlio. Akmens anglies krovimo, svėrimo ir perdavimo vieta yra Tiekėjo sandėlyje. Tiekėjas privalo turėti akmens anglies atsargas sandėliavimo vietoje mėnesiui į priekį pagal suderintą tarp šalių grafiką.

2) pakeisti pirkimo sąlygų 5 priedo „Sutarties projekto“ 1.2 punktą jį išdėstyti taip:

1.2. Anglies kokybės charakteristikos:

- Rūšis SSOM arba lygiavertės rūšies akmens anglis;
- Frakcija 13-50 mm;
- Peleningumas 5-8 %;
- Drėgnumas 5-8 %;
- Sieros kiekis iki 0,3 %;
- Žemutinė kuro degimo šilumos vertė ne mažiau 7000 kcal/kg.

Primename, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra 2018 m. rugpjūčio 13 d. 10.00 val.

Direktorius

UAB „ARIRIL“, tel. 8 607 73666

Vladislav Jedinskij